



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

Obecný úrad Bartošova Lehôtka	
Došlo dňa: 01.12.2016	
Číslo spisu: 130/	Reg. značka: ZH - LU:
Prílohy: 2016	Vybavuje: [Signature]

Obec Bartošova Lehôtka
Bartošova Lehôtka č. 80
967 01 Kremnica

Naša značka
TPC 1703/2016

Vaša značka
List zo dňa:
26.10.2016

Vybavuje
Ing. Kollár
048/43 27 379

V Žiari nad Hronom
25.11.2016

Vec:

„Nízky tlak vody v starej časti obce – horný koniec“, v k. ú. Bartošova Lehôtka - vyjadrenie

Týmto nás v liste podpísaní občania obce Bartošova Lehôtka žiadajú o vyriešenie dlhotrvajúceho problému s nízkym tlakom pitnej vody v starej časti obce – horný koniec. Nízky tlak vody spôsobuje nemalé problémy. Nefungujú sprchové batérie, automatické práčky perú dlhšie, s čím sa zvyšujú náklady na elektrickú energiu. S kolísajúcim tlakom sa zanášajú pákové batérie nečistotami, čím dochádza k ich poškodzovaniu a tak isto sú zanášané a poškodzované aj splachovacie zariadenia na záchodoch.

Stanovisko StVPS, a.s., Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom

Na verejnom vodovode bol dňa 28.10.2016 pracovníkmi prevádzky vodovodov Kremnica kontrolovaný prevádzkový tlak vo vodovodnom potrubí. V ten istý deň bola firma GROTTO TRADE, s.r.o. na krátku chvíľu odstavená od vody. Za tento čas bol spozorovaný mierny nárast prevádzkového tlaku vo verejnom vodovode. Pri meraniach tlakov v nehnuteľnostiach a na verejnom vodovode sa namerané hodnoty pohybovali v rozmedzí od 0,17 MPa (1,7 ATM) do 0,36 MPa (3,6 ATM). V súčasnej dobe prebiehajú rokovania s firmou GROTTO TRADE, s.r.o. ako najvýznamnejším odberateľom pitnej vody na verejnom vodovode, ohľadom dodávky vody a maximálnych odberov pre spoločnosť.

V období od 10.10.2016 do 11.11.2016 boli realizované dve merania z dôvodu zistenia poruchy na verejnom vodovode (korelačnou metódou). Pri uvedených meraniach nebola zistená porucha na verejnom vodovode v obci Bartošova Lehôtka.

Na základe vyššie uvedených skutočností nie je možné identifikovať príčinu pretrvávajúcich problémov. Z tohto dôvodu Vám bude záväzné stanovisko ku vzniknutej situácii dodatočne poskytnuté po zvážení a preverení všetkých alternatív, ktoré môžu tieto problémy spôsobovať, v čo najkratšom možnom čase. Za spôsobené problémy sa Vám ospravedľujeme.

S pozdravom

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**

akciová spoločnosť 68

974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Milan Vlček
riaditeľ závodu 06 Zvolen, Žiar nad Hronom

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Call centrum ☎ 0850 111 234, info@stvps.sk, www.stvps.sk

IČ DPH: SK2622102236, IČO 36 644 610, Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vložka č. 840/S

Bankové spojenie: VUB banka, a. s., číslo účtu: 2089540458/0200

člen skupiny

